



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
Телефон: 8(863)232-27-41, факс: 244-27-85, E-mail: gumchsro@donras.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. ТАГАНРОГУ
Поляковское шоссе, 7, г. Таганрог, Ростовская область, 347927
E-mail: 60gpn_gnd@mail.ru

г. Таганрог
(место составления акта)

21.04.2021
(дата составления акта)
14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 24

По адресу/адресам: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Циолковского, 4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 25.03.2021 № 24
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 65
«Буратино».


(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 21 » апреля 2021 года с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/03 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Таганрогу
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующий детского сада Воробьева Наталья  21.04.2021 в 09⁰⁰
Адамовна
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Магеррамов Роман Вагифович – старший инспектор ОНД
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
и ПР по г. Таганрогу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области
проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Воробьева Наталья Адамовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного

Заведующий Детского сада
Заведующий хозяйством Склярова Наталья Андреевна

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Отсутствует ежеквартальный график проведения технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации (пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

Даты проведения ежемесячного технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации за 2021 год указанных в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не соответствуют утвержденным с обслуживающей организацией плану графику (пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

В помещении склада на первом этаже здания допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п. 35 «В» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

План эвакуации людей при пожаре второго этажа не соответствует действительности, нанесены обозначения кнопок включения средств пожарной автоматики, которых нет в действительности, а также отсутствует обозначение одного огнетушителя (пункт 5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -«-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -«-

нарушений не выявлено: -«-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 24/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:


Старший инспектор ОНД и ПР по г. Таганрогу УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Р.В. Магеррамов

 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

23.04.2021



✓ 
(подпись)