



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
Телефон: 8(863)232-27-59, факс: 244-27-85, E-mail: gumchsrgo@donras.ru
«Единый телефон доверия» (863)239-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. ТАГАНРОГУ
Поляковское шоссе, 7, г. Таганрог, Ростовская область, 347927
E-mail: 60gpn_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 24 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65».
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Таганрога по пожарному надзору № 24 от 25.03.2021 года,

(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
20.04.2021 проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором города Таганрога по пожарному надзору,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,
старшим инспектором ОНД и ПР по г. Таганрогу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской
области,

(наименование объекта надзора и его адрес)
лейтенантом внутренней службы Магеррамовым Романом Вагифовичем
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 65».

по адресу: г. Таганрог, ул. Циалковского, 4, совместно с:

Заведующим Воробьевой Натальей Адамовной
заведующим хозяйством Скляровой Натальей Андреевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует ежеквартальный график проведения технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации.	(пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в	25.10.2021	

		Российской Федерации").		
2.	Даты проведения ежемесячного технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации за 2021 год указанных в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не соответствуют утвержденным с обслуживающей организацией плану графику.	(пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	25.10.2021	
3.	В помещении склада на первом этаже здания допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	(п. 35 «В» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	25.10.2021	
4.	План эвакуации людей при пожаре второго этажа не соответствует действительности, нанесены обозначения кнопок включения средств пожарной автоматики, которых нет в действительности, а также отсутствует обозначение одного огнетушителя.	(пункт 5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	25.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Таганрогу
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
лейтенант внутренней службы Магеррамов Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

23.04.2021

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

23.04.2021

Воробьева Наталья Адамовна

(должность, фамилия, инициалы)

